


自主回収のお願い



一般ユーザー様、点検・管理事業者様へ 自主回収対象ホースご確認のお願い

芦森工業株式会社製消防用ホースおよび消火栓用ホースの一部に消防法令上の規格に適合しないおそれのある製品があり、自主的に回収を行っています。点検等の際に、対象製品に該当するホースを発見された場合には、お手数ですが下記「**芦森工業ホース回収窓口**」にご連絡のうえ、交換をご依頼くださいますようお願い申し上げます。

型式番号・製造年の確認

お手数をおかけいたしますが、右記の一覧に該当する製品を発見されました場合には、下記の「芦森工業ホース回収窓口」にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

型式番号や製造年等の表示は、各ホースの受け金具に近いホース本体部分に印刷されています。

※誠に恐縮ではございますが、ホースの型式番号から設置先を特定することはできませんので、点検等の際にご確認くださいようお願い申し上げます。



【対象製品】 下記の一覧に該当する自主回収対象製品を発見された場合は「芦森工業ホース回収窓口」にご連絡ください。

区分	使用圧	呼称	自主回収対象 型式番号	自主回収対象 製造年
消火栓用	0.9	65	コ第53～32号	2004、2008
			コ第53～32～1号	1999～2007
			コ第61～13号	2002、2004～2008
	65/50	50	コ第12～7号	2000、2001、2003～2008
			コ第12～3号	2008
消火栓用	0.7	40	コ第4～14号	2007、2008
			コ第7～28号	2003、2004
			コ第10～4号	2000、2001
			コ第15～27号	2004～2006
			コ第15～42号	2005、2008

消防設備点検事業者様等へのご協力のお願い

ホースの点検等の際に、芦森工業製の自主回収対象ホースを発見されました場合には、下記の芦森工業ホース回収窓口までご連絡をくださいますようお願い申し上げます。

① 型式番号・製造年の確認

点検等の際に、型式番号・製造年（左図参照）の確認をお願いします。

② 報告と点検票への記載

該当する製品が確認された場合、防火対象物の関係者に回収・交換が行われていることを知らせるとともに、点検票の「備考」欄に型式番号、製造年、長さ、本数および設置場所のご記載をお願いします。

③ 総合点検上の安全管理

自主回収対象製品と確認されたホースの放水圧力を点検する際は、安全管理に十分ご留意いただきますようお願いいたします。